



 BREDERS gemeentebestuur Breda	WELSTANDSCOMMISSIE	
	GEWENTE	OUVEN
	AANVRAAG	VOORORDEEL / ADVIES
	AANKOOP	NIET / NIET
	DATUM	
GEWENTENARICHTER		

- tekening niet voor uitvoering!
- deze tekening maakt onderdeel uit van het bouwkundig Programma van Eisen Liander
- afwijkingen slechts na overleg met, en ter goedkeuring van Liander
- bouwkundige tekeningen ruimten Liander en productietekening gevulpij ter controle Liander

BELASTINGGEGEVENS VLOER	
Xiria-E	11 kN
ABB SafePlus	7,5 kN
algemeen	2 kN/m2

- al het in te storten staalwerk na de nodige bewerkingen thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 laagdikte minimaal 30 µm

VOORBEELDTEKENING TER INDICATIE, UITVOERING VOLGENS NADERE OPGAVE LIANDER			
prefab beton; betreedbare inkoopruimte t.b.v. configuratie AC6 (trafovermogen vanaf 2000 kVA) plattegrond en doorsneden ONTVANGEN 5 MRT 2019 201397241			
	status	definitief	
	schaal	1:20	
	discipline	middenspanning	
onderdeel van allianter	getekend	j. huisman	
	datum	21-06-2018	
	gevestigd A		
	gevestigd B		
	gevestigd C		
	gevestigd D		
	tek.nr.	19702	
		A1	